



124489, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект, д. 10, стр. 3
ООО НПФ «РАДИУС»
ИНН 7735048001
КПП 773501001

+7 (499) 130-5-031
radius@rza.ru
www.rza.ru

ООО НПФ «РАДИУС»

ЦЕНЫ НА ПРОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции ООО НПФ «РАДИУС».

ООО НПФ «РАДИУС» имеет более чем 30-летний опыт в области разработки и производства электротехнического оборудования.

Мы гордимся качеством нашей продукции, обеспеченным высоким технологическим уровнем производства и строжайшей системой технического контроля всей выпускаемой продукции, соответствующей требованиям межотраслевого стандарта ISO 9001:2015.

Предлагаемая нами продукция позволит Вам, как и тысячам уже выбравших нас потребителей, легко решить широкий спектр задач по обеспечению надежного функционирования сетей энергоснабжения

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		EXW 124489, Москва, Зеленоград, пр-т Панфиловский, дом 10, стр. 3 БЕЗ НДС	С НДС 20%
Устройство предназначено для проверки выключателей током до 2000 А с электромагнитными и тепловыми расцепителями.	Устройство Сатурн-М	94 800	113 760
Устройство предназначено для проверки выключателей током до 12000 А.	Устройство Сатурн-М1	214 800	257 760
Устройство предназначено для проверки характеристик электромагнитных и тепловых расцепителей, а также характеристик полупроводниковых и электронных расцепителей автоматических выключателей переменного тока по ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50030.2-99. Кроме того, устройство позволяет проверять выключатели, управляемые дифференциальным током (устройства защитного отключения – УЗО) в соответствии с ГОСТ Р 51327.1-99.	Устройство Сатурн-М2	166 800	200 160
Комплект из «Сатурн-М2», нагрузочного трансформатора НТ-12 и измерительного трансформатора тока ТМ-0,66-5/3000.	Устройство Сатурн-М3	350 850	421 020
Предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током при до 4 кА при их наладке и проверке.	Трансформатор НТ-4	88 850	106 620
Предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током при до 12 кА при их наладке и проверке.	Трансформатор НТ-12	153 400	184 080
Предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током при до 17 кА при их наладке и проверке.	Трансформатор НТ-17	179 900	215 880
Предназначен для повышения надежности работы узла регулирования тока устройства (R = 100 Ом, P = 160 Вт)	Резистор СР	2 650	3 180
Предназначен для питания токовых цепей устройств защиты, автоматики и контроля электроэнергетических систем переменного тока. Также может применяться в качестве измерительного трансформатора при измерении значения тока, протекающего в проводнике. (выносной измерительный трансформатор тока)	Датчик тока ТМ-0,66Р-5	15 600	18 720
Используется совместно с «Сатурн-М» и «Сатурн-М1» при питании схемы проверки АВ от сети.	Комплект соед. проводов №1 БПВА.305621.001	9 600	11 520
Используется совместно с «Сатурн-М» и «Сатурн-М1» при питании схемы проверки АВ от сети и через внешний нагрузочный трансформатор.	Комплект соед. проводов №2 БПВА.305621.002	16 800	20 160
Используется совместно с «Сатурн-М» и «Сатурн-М1» при проверке АВ токами более 2000 А при питании схемы от сети и служит для подключения проверяемого автоматического выключателя к силовому блоку устройства «Сатурн-М1».	Комплект соед. проводов №3 БПВА.305621.003	32 050	38 460

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		EXW 124489, Москва, Зеленоград, пр-т Панфиловский, дом 10, стр. 3	
		БЕЗ НДС	С НДС 20%
Предназначено для проверки простых средств релейной защиты и автоматики типа токовых реле, реле напряжения, реле времени непосредственно на энергообъектах.	Устройство Нептун	161 450	193 740
Предназначено для проверки простых средств релейной защиты и автоматики типа токовых реле, реле напряжения, реле времени непосредственно на энергообъектах.	Устройство Нептун-2	194 000	232 800
Предназначено для проверки и настройки электромеханических и электронных реле, требующих для выполнения указанных работ только подачи регулируемого тока или напряжения.	Устройство Нептун-2М	289 200	347 040
Предназначено для проверки простых устройств защиты, требующих подачи только тока или напряжения, а так же для проверки большого круга фазо- и частотозависимых устройств защиты, таких как реле мощности, реле сопротивления, реле частоты, защит от замыкания на землю, устройств АЧР и т.д.	Устройство Нептун-3	349 850	419 820
Предназначена для проверки электрических и временных характеристик простых средств релейной защиты и автоматики.	Установка Уран-1	361 100	433 320
Предназначена для проверки электрических и временных характеристик сложных средств релейной защиты и автоматики.	Установка Уран-2	По запросу	
Услуга по доработке Уран-1 до Уран-2 В результате услуги средство измерения Уран-1 дооснащается откалиброванным Блоком трехфазного напряжения и переоформляется как средство измерения Уран-2. Для оказания услуги в адрес Изготовителя высылаются сама установка Уран-1 и оригинал ее паспорта.		По запросу	
Передвижная приборная стойка для перемещения установок «Уран-1», «Уран-2»	Приборная стойка Уран-Т	13 200	15 840
Предназначен для анализа параметров выходных напряжений и сигналов блоков питания. Для проверки диапазона рабочего напряжения и тока потребления по первичной цепи предполагается применение ЛИПС, «Нептун», «Уран» и других источников, оснащенных измерительными приборами и электронным миллисекундомером. Также осуществляет экспресс-контроль исправности блоков питания без дополнительных приборов, например устройств РЗА серии «Сириус» и «Орион», а также устройств РЗА других изготовителей.	Блок Тест-БП	88 800	106 560

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		БЕЗ НДС	С НДС 20%
Предназначено для испытаний электрической прочности изоляции измерительных цепей тока, напряжения, контактов выходных реле, входных дискретных сигналов, цепей питания оперативного тока микропроцессорных устройств защиты и автоматики энергосистем в соответствии с Общими техническими требованиями РД 34.35.310, цепей вторичной коммутации электрических станций и подстанций, включая устройства РЗА на электромеханической и микроэлектронной элементной базе, а также контроля электрической прочности изоляции оборудования и средств защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 6533.3, ПТЭ и ПТБ «Нормы испытания электрооборудования».	Устройство Меркурий-3/100	EXW 124489, Москва, Зеленоград, пр-т Панфиловский, дом 10, стр. 3	
		78 350	94 020

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА ОЗЗ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		БЕЗ НДС	С НДС 20%
Предназначен для определения места однофазного замыкания на землю в сетях 6–35 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью. Может использоваться также для поиска обрывов, повреждения изоляции опор и дистанционного контроля тока нагрузки и напряжения в сетях 0,4 кВ. Кроме того, прибор позволяет обнаружить хищение электроэнергии в быту бесконтактным способом.	Прибор Квант	EXW 124489, Москва, Зеленоград, пр-т Панфиловский, дом 10, стр. 3	
		15 600	18 720

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Назначение	Обозначение	Цена, руб. РФ	
		БЕЗ НДС	С НДС 20%
<p>Лабораторный прибор для определения белизны муки.</p> <p>Предназначен для измерения направленного зонального коэффициента отражения муки и определения ее белизны при последующей статистической обработке результатов измерений, проводимых в автоматическом режиме.</p>	<p>Белизномер БЛИК-РЗ</p>	<p>64 800</p>	<p>77 760</p>
<p>Лабораторный прибор для определения белизны муки и определения способности муки к потемнению.</p> <p>Предназначен для измерения направленного зонального коэффициента отражения муки, определения ее белизны и определения способности муки к потемнению при последующей статистической обработке результатов измерений, проводимых в автоматическом режиме.</p>	<p>Белизномер БЛИК-РЗ (СМП)</p>	<p>78 000</p>	<p>93 600</p>